

Cors de Visser

i.a.a. de overige leden van de gemeenteraad

't Ravelijn 29

4791 KD KLUNDERT

Uw kenmerk: Uw brief van: Behandelend ambtenaar: Ons kenmerk: Telefoonnr.: Verzonden datum:
373600

05 AUG. 2010

Onderwerp: Vragen ex artikel 37 Reglement van Orde

Geachte heer De Visser,

U heeft de volgende vraag c.q. vragen ex artikel 37 Reglement van Orde op 25 juli 2010 met betrekking tot de Bottekreek in Klundert aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

- Herkent en erkent uw college de kroosproblematiek in de Klundertse wateren?
- Bent u bereid stappen te zetten om deze situatie structureel op te lossen. Zo ja, hoe en wanneer?

Het antwoord op bovengestelde vraag c.q. vragen luidt:

De buitendienst van de gemeente heeft aangegeven dat de pomp die het water doorstroming moet geven in de Klundertse binnenwateren, ten tijde van de afgelopen extreem warme periode door overbelasting niet meer functioneerde. Binnen enkele dagen heeft het kroos zich hierdoor en door de hoge temperaturen explosief kunnen vermeerderen, waardoor het huidige probleem is ontstaan. Intussen is de pomp gerepareerd, maar dient het kroos nog doorgespoeld te worden.

Het waterschap de Brabantse Delta heeft het beheer onder zich van de gemeentelijke watergangen, maar is ook verantwoordelijk voor kroosproblematiek (waterkwaliteit), al dan niet structureel.

Op 2 augustus 2010 is met de verantwoordelijken van het waterschap, mevrouw A. van Vugt en de heer R. Leehuis telefonisch contact opgenomen. Mevrouw A. van Vugt heeft de beheersdienst van het waterschap gevraagd in te seinen dat op korte termijn het huidige probleem in Klundert opgelost dient te worden. Tevens zal door het waterschap onderzocht worden of het probleem structureel is en wat daaraan gedaan kan worden.

Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
De gemeentesecretaris, de burgemeester



Drs. A.E.B. Kandel



Drs. W.M.J. Denie

